

คุณภาพอากาศบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ. นนทบุรี ปี 2557

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O ₃)				ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)							
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	14	0	0/551*	4	144	0	0/555*	46	5.00	0.00	0/552*	1.37	3.65	0.04	0/573	1.37	183	1	73/549*	61	145	11	180/571	61	173	51	6/23	104
กุมภาพันธ์	9	0	0/567	2	63	0	0/603	11	3.90	0.50	0/615	0.95	1.83	0.58	0/628	0.94	140	0	13/600	45	97	0	44/608	45	88	29	0/24	47
มีนาคม	7	0	0/662	1	53	0	0/695	9	1.70	0.30	0/597	0.60	1.14	0.31	0/607	0.60	123	0	1/649	33	73	0	4/663	33	73	26	0/29	43
เมษายน	7	0	0/686	1	55	0	0/686	11	1.70	0.30	0/686	0.60	1.11	0.34	0/720	0.60	128	0	3/684	31	83	0	13/719	31	85	31	0/30	47
พฤษภาคม	13	0	0/708	2	55	0	0/708	13	2.60	0.40	0/708	0.65	1.46	0.41	0/739	0.65	94	0	0/707	24	74	0	3/739	24	54	24	0/31	38
มิถุนายน	10	0	0/687	2	26	0	0/687	10	1.80	0.40	0/687	0.70	1.39	0.46	0/716	0.70	84	0	0/687	20	52	1	0/716	20	71	21	0/30	40
กรกฎาคม	13	0	0/706	2	38	0	0/707	10	2.20	0.50	0/708	0.79	1.68	0.56	0/744	0.79	64	0	0/708	15	48	0	0/744	15	55	24	0/31	37
สิงหาคม	9	0	0/706	1	51	0	0/705	11	2.40	0.20	0/706	0.66	1.66	0.29	0/736	0.66	83	0	0/694	17	66	0	0/717	17	63	23	0/30	38
กันยายน	8	0	0/483*	1	60	0	0/682	14	3.00	0.00	0/684	0.67	2.05	0.36	0/720	0.67	100	0	0/683	20	58	0	0/720	19	49	23	0/30	33
ตุลาคม	11	0	0/535*	1	82	0	0/709	21	3.20	0.40	0/709	0.97	2.56	0.45	0/740	0.97	104	0	2/708	21	85	1	8/740	21	103	25	0/31	54
พฤศจิกายน	8	0	0/687	2	63	0	0/689	22	3.90	0.50	0/689	1.08	3.36	0.60	0/720	1.08	94	0	0/515*	25	74	3	9/534*	25	107	35	0/30	60
ธันวาคม	7	0	0/536*	1	79	1	0/137**	27	2.60	0.40	0/586	0.96	2.15	0.53	0/610	0.96	79	0	0/586	23	60	0	0/610	23	127	36	1/25	74
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	70			-	120			-

หมายเหตุ * : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

** : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50