

คุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ. สมุทรปราการ ปี 2557

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )			ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )			ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)			ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)			ก๊าซโอโซน (O <sub>3</sub> )			ก๊าซโอโซน (O <sub>3</sub> )			ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )												
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย			ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ย			ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย			ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย			ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m <sup>3</sup> )			ค่าเฉลี่ย			
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.
มกราคม	27	0	0/714	5	79	10	0/666	30	3.80	0.50	0/734	1.13	2.21	0.53	0/744	1.13	233	0	69/589	49	173	2	147/615	49	214	68	15/29	126			
กุมภาพันธ์	19	0	0/644	4	56	3	0/637	10	2.20	0.40	0/645	0.79	1.73	0.45	0/672	0.79	135	10	2/520*	46	87	15	18/535*	46	95	33	0/28	51			
มีนาคม	23	1	0/671	3	31	0	0/671	7	1.10	0.20	0/673	0.51	0.73	0.20	0/682	0.51	113	3	9/672	44	104	19	27/682	44	69	18	0/27	43			
เมษายน	17	2	0/691	3	26	0	0/691	6	0.80	0.00	0/691	0.40	0.68	0.08	0/720	0.40	137	0	14/656	41	101	0	49/677	41	85	25	0/30	42			
พฤษภาคม	14	0	0/597	4	45	0	0/647	8	0.80	0.00	0/666	0.24	0.70	0.00	0/691	0.24	118	3	5/665	34	85	3	14/689	34	52	21	0/26	33			
มิถุนายน	13	0	0/603	2	41	0	0/585	5	1.00	0.00	0/604	0.35	0.66	0.06	0/619	0.35	99	0	0/606	26	70	0	0/619	26	71	19	0/25	41			
กรกฎาคม	16	0	0/712	2	76	1	0/712	15	2.60	0.10	0/712	0.30	1.63	0.11	0/744	0.30	68	3	0/712	20	52	3	0/740	20	65	26	0/31	38			
สิงหาคม	10	0	0/712	1	42	1	0/712	11	0.90	0.10	0/717	0.30	0.54	0.18	0/744	0.30	104	2	3/712	21	78	3	8/744	21	67	25	0/31	39			
กันยายน	14	0	0/689	3	46	1	0/689	13	1.00	0.30	0/693	0.43	0.66	0.30	0/720	0.43	129	2	5/691	24	87	3	9/720	24	52	26	0/30	38			
ตุลาคม	28	1	0/711	4	69	5	0/711	24	1.90	0.30	0/715	0.63	1.45	0.36	0/744	0.63	197	1	38/712	33	157	2	84/744	34	113	31	0/31	62			
พฤศจิกายน	15	2	0/691	5	73	3	0/691	24	1.80	0.20	0/693	0.66	1.59	0.31	0/720	0.66	193	2	48/630	39	146	2	99/658	39	105	42	0/30	67			
ธันวาคม	15	0	0/715	5	79	2	0/715	27	1.70	0.30	0/715	0.72	1.47	0.39	0/744	0.72	163	0	36/706	40	130	2	112/730	40	121	44	1/31	77			
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	70			-	120			-			

หมายเหตุ \* : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75